



Zákazník: **Obec Svémyslice**  
Svémyslice č.p. 18  
25091 Zeleneč

## Protokol o zkoušce č. 2019/0514

Místo odběru: Středočeský kraj, Svémyslice, ČOV odtok, 2 hod. směsný vzorek.  
Odběr provedl: zákazník Datum odběru: 27.02.2019  
Příjem provedl: Zelničková Miroslava Ing. Datum příjmu: 27.02.2019 Datum zahájení analýz: 27.02.2019  
Klasifikace vzorku: voda - odpadní, (splašková, průmyslová) Datum dokončení: 06.03.2019

Název rozboru	Výsledek	Jednotka	Výpis limitní hodnoty **	Nejistota měření dle metody	Zpracováno dle metody
CHSK Cr	76	mg O <sub>2</sub> /l		± 10 %	SOP 16 (ČSN ISO 6060)
BSK 5	16	mg O <sub>2</sub> /l		± 13 %	SOP 15 (ČSN EN 1899-1)
nerozpuštěné látky sušené (105°C)	36	mg/l		± 12 %	SOP 19A (ČSN EN 872)
N-NH <sub>4</sub>	37	mg/l		± 8 %	SOP 4 (ČSN ISO 7150-1)
N-NO <sub>3</sub>	3,3	mg/l		± 5 %	SOP 6 (ČSN ISO 7890-3)
celkový fosfor	3,3	mg/l		± 8 %	SOP 18A (ČSN EN ISO 6878)

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu významnosti 95%). Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Stanovení nerozpuštěných látek bylo provedeno na membránovém filtru Millipore, porozita 0,45 µm.

\*\* limitní hodnoty nejsou stanoveny

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Laboratoř ručí za kvalitu odběru pouze u vzorků odebraných pracovníky laboratoře (označeno Laboratoř VIS).

V Praze, 07.03.2019



*Zelničková*  
Ing. Zelničková Miroslava  
vedoucí laboratoře