

PROTOKOL č. 574/24/Svémyslice



Zadavatel:	obec Svémyslice	Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.		
Místo odběru:	ČOV Svémyslice	Typ odběru:	1,2 - 2hodinový sléváný		
Datum odběru:	03.07. 2024		3,4 - prostý		
Datum příjmu:	03.07. 2024	Klasifikace vzorku:	odpadní voda		
Číslo vzorku		1923	1924	1925	1926
Ukazatel / Profil		1	2	3	4
CHSK_{Cr}	mg/l	960	26	-	
BSK₅	mg/l	540	3,0	-	
NL_{suš.}	mg/l	420	5,5	4 200	3 670
NL_{žih.}	mg/l	-	-	1 030	-
Kalový index*	ml/g	-	-	171	172
N-NH₄	mg/l	85	0,14	-	-
N-NO₃	mg/l	-	20	-	-
N_{celk}	mg/l	140	33	-	-
P_{celk}	mg/l	12	2,7	-	-
Teplota****	°C	-	-	18,7	18,8
Rozpuštěný kyslík****	mg/l	-	-	1,7	1,7
RL_{žih.}**	mg/l	-	396	-	-
AOX**	µg/l	-	46	-	-
Cd**	µg/l	-	<0,20	-	-
Hg**	µg/l	-	<0,10	-	-

Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele.
 Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele
 U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Označení profilů	Ukazatel	Metoda	Nejistota měření
1	přítok	CHSK _{Cr}	SOP-CHSK _{Cr} 15%
2	odtok	BSK ₅	SOP-BSK ₅ 20%
3	aktivovaný kal 1	NL _{suš.}	SOP-NL 15%
4	aktivovaný kal 2	NL _{žih.}	SOP-NL 15%
		RL _{žih.}	SOP-RL 20%
		N-NH ₄	SOP-N-NH ₄ 13%
		N-NO ₃	SOP-N-NO ₃ 10%
		N _{celk.}	SOP-N _{celk} 17%
		P _{celk.}	SOP-fosforečnany a P _{celk} 13%

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.



