

PROTOKOL č. 213/25/Svémyslice		AQUA CONTACT® Praha s.r.o.			
Zadavatel:	obec Svémyslice	Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha s.r.o.		
Místo odběru:	ČOV Svémyslice	Typ odběru:	1,2 - 2hodinový sléváný		
Datum odběru:	12.03.2025		3,4 - prostý		
Datum příjmu:	12.03.2025	Klasifikace vzorku:	odpadní voda		
Číslo vzorku		813	814	815	816
Ukazatel / Profil		1	2	3	4
CHSK _{Cr}	mg/l	760	18	-	
BSK ₅	mg/l	380	3,3	-	
NL _{suš.}	mg/l	320	5,1	2 450	2 320
NL _{žih.}	mg/l	-	-	430	-
Kalový index*	ml/g	-	-	224	237
N-NH ₄	mg/l	90	0,12	-	-
N-NO ₃	mg/l	-	23	-	-
N _{celk.}	mg/l	97	33	-	-
P _{celk.}	mg/l	10	2,0	-	-
Teplota****	°C	-	-	10,6	11,0
Rozpuštěný kyslík****	mg/l	-	-	1,5	1,5
Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele.					
Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele					
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.					
Označení profilů		Ukazatel	Metoda	Nejistota měření	
1	přítok	CHSK _{Cr}	SOP-CHSK _{Cr}	15%	
2	odtok	BSK ₅	SOP-BSK ₅	20%	
3	aktivovaný kal 1	NL _{suš.}	SOP-NL	15%	
4	aktivovaný kal 2	NL _{žih.}	SOP-NL	15%	
		RL _{žih.}	SOP-RL	20%	
		N-NH ₄	SOP-N-NH ₄	13%	
		N-NO ₃	SOP-N-NO ₃	10%	
		N _{celk.}	SOP-N _{celk.}	17%	
		P _{celk.}	SOP-fosforečnany a P _{celk.}	13%	
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.					



