



Zákazník: **Obec Svémyslice**
Svémyslice č.p. 18
25091 Zeleneč

Protokol o zkoušce č. 2018/3134

Místo odběru: Středočeský kraj, Svémyslice, ČOV odtok, 2 hod. směsný vzorek.

Odběr provedl: zákazník

Datum odběru: 26.10.2018

Příjem provedl: Drápala Miloš RNDr.

Datum příjmu: 26.10.2018

Datum zahájení analýz: 26.10.2018

Klasifikace vzorku: voda - odpadní, (splašková, průmyslová)

Datum dokončení: 09.11.2018

Název rozboru	Výsledek	Jednotka	Výpis limitní hodnoty **	Nejistota měření dle metody	Zpracováno
CHSK Cr	40	mg O ₂ /l		+ 10 %	SOP 16 (ČSN ISO 6060)
BSK 5	5,7	mg O ₂ /l		± 13 %	SOP 15 (ČSN EN 1899-1)
nerozpuštěné látky sušené (105°C)	18	mg/l		± 12 %	SOP 19A (ČSN EN 872)
N-NH ₄	< 0,050	mg/l			SOP 4 (ČSN ISO 7150-1)
N-NO ₃	3,5	mg/l		± 5 %	SOP 6 (ČSN ISO 7890-3)
celkový fosfor	4,6	mg/l		± 8 %	SOP 18A (ČSN EN ISO 6878)

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu významnosti 95%). Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Stanovení nerozpuštěných látek bylo provedeno na membránovém filtru Millipore, porozita 0,45 µm.

** limitní hodnoty nejsou stanoveny

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Laboratoř ručí za kvalitu odběru pouze u vzorků odebraných pracovníky laboratoře (označeno Laboratoř VIS).

V Praze, 09.11.2018

RNDr. Miloš Drápala
zástupce vedoucí laboratoře

