

PROTOKOL č. 720/22/Svémyslice

AQUA CONTACT®
 Praha v.o.s.

Zadavatel:	obec Svémyslice	Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.
Místo odběru:	ČOV Svémyslice	Typ odběru:	1,2 - 2hodinový slévaný
Datum odběru:	04.10.2022		3,4 - prostý
Datum příjmu:	04.10.2022	Klasifikace vzorku:	odpadní voda

Číslo vzorku		2351	2352	2353	2354
Ukazatel / Profil		1	2	3	4
CHSK _{Cr} **	mg/l	700	32	-	
BSK ₅ **	mg/l	300	4,5	-	
NL _{suš.}	mg/l	320**	10**	3 550	4 530
NL _{žih.}	mg/l	-	-	1 070	-
Kalový index*	ml/g	-	-	115	99
N-NH ₄ **	mg/l	100	0,097	-	-
N-NO ₃ **	mg/l	-	26	-	-
N _{celk} **	mg/l	140	39	-	-
P _{celk} **	mg/l	11	1,5	-	-
Teplota****	°C	-	-	17,2	17,6
Roztužený kyslík****	mg/l	-	-	1,6	1,4

Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele.

Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Označení profilů		Ukazatel	Metoda	Nejistota měření
1	přítok	NL _{suš.}	SOP-NL	10%
2	odtok	NL _{žih.}	SOP-NL	10%
3	aktivovaný kal 1			
4	aktivovaný kal 2			

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.



PROTOKOL o odběru vzorků odpadních vod		AQUA CONTACT Praha v.o.s.	
Místo odběru:	ČOV Svěmyslice		
Profil:	přítok odtok aktivovaný kal 1 aktivovaný kal 2		
Kódové označení:	720/22/Svěmyslice		
Způsob odběru:	Prostý vzorek Nerezové odběrové zařízení, objem vzorku 500 ml Směsný vzorek (typ A) 2hod. směsný vzorek dle NV ČR č. 401/2015 v platném znění, Vyhl. č. 328/2018 Sb. Směsný vzorek (průtokově závislý) — Použité zařízení: Automatická odběrová zařízení MORAVA 99		
Interval nebo průtok mezi vzorky:	Interval 15 minut		
Objem dílčích vzorků:	250 ml		
Přítok, odtok	Odběr zahájen:	04.10. 2022	12:00 hod.
	Odběr ukončen:	04.10. 2022	13:45 hod.
Aktivovaný kal 1	Odběr:	04.10. 2022	12:35 hod.
Aktivovaný kal 2	Odběr:	04.10. 2022	12:45 hod.
Způsob konzervace:	Uchováno v chladicím boxu při teplotě 5±3 °C		
	<i>Zkouška</i>	<i>Výsledek</i>	<i>Jednotka</i> <i>Čas</i>
Teplota vzduchu:	12 °C		
Postupy operativního řízení jakosti:	SOP- odběr vzorků -odpadní vody (DSPK C 11.1)		
Poznámky k odběru vzorků:	Odběr provedl: Ing. Karel Běhounek		
Instalaci a deinstalaci zařízení provedl pověřený pracovník společnosti AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.			
Odběr nahlášen zástupci provozovatele.			
Vyhотовeno dle ČSN ISO 5667-10			

