

PROTOKOL č. 808/23/Svémyslice		AQUA CONTACT® Praha v.o.s.			
Zadavatel:	obec Svémyslice	Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.		
Místo odběru:	ČOV Svémyslice	Typ odběru:	1,2 - 2hodinový slévaný		
Datum odběru:	05.10. 2023		3,4 - prostý		
Datum příjmu:	05.10. 2023	Klasifikace vzorku:	odpadní voda		
Číslo vzorku		2652	2653	2654	2655
Ukazatel / Profil		1	2	3	4
CHSK _{Cr}	mg/l	900	22	-	
BSK ₅	mg/l	440	3,1	-	
NL _{suš.}	mg/l	400	6,2	3 710	4 510
NL _{žih.}	mg/l	-	-	1 180	-
Kalový index*	ml/g	-	-	108	144
N-NH ₄	mg/l	110	0,063	-	-
N-NO ₃	mg/l	-	19	-	-
N _{celk}	mg/l	120	28	-	-
P _{celk}	mg/l	13	4,5	-	-
Teplota****	°C	-	-	19,8	19,7
Rozpuštěný kyslík****	mg/l	-	-	1,5	1,5
Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele.					
Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele					
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.					
Označení profilů		Ukazatel	Metoda	Nejistota měření	
1	přítok	NL _{suš.}	SOP-NL	10%	
2	odtok	NL _{žih.}	SOP-NL	10%	
3	aktivovaný kal 1	RL _{žih.}	SOP-RL	15%	
4	aktivovaný kal 2				
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.					



