

PROTOKOL č. 898/23/Svémyslice						AQUA CONTACT® Praha v.o.s.	
Zadavatel:	obec Svémyslice				Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.	
Místo odběru:	ČOV Svémyslice				Typ odběru:	1,2 - 2hodinový sléváný	
Datum odběru:	08.11. 2023					3,4 - prostý	
Datum příjmu:	08.11. 2023				Klasifikace vzorku:	odpadní voda	
Číslo vzorku		2950	2951	2952	2953		
Ukazatel / Profil		1	2	3	4		
CHSK_{Cr}	mg/l	1 800	63	-			
BSK₅	mg/l	1 100	9,0	-			
NL_{suš.}	mg/l	860	9,1	3 390	3 190		
NL_{žih.}	mg/l	-	-	1 030	-		
Kalový index*	ml/g	-	-	165	94		
N-NH₄	mg/l	90	<0,050	-	-		
N-NO₃	mg/l	-	21	-	-		
N_{celk}	mg/l	110	26	-	-		
P_{celk}	mg/l	18	1,7	-	-		
Teplota****	°C	-	-	15,2	15,5		
Rozpuštěný kyslík****	mg/l	-	-	1,5	1,5		
Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele. Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.							
Označení profilů					Ukazatel	Metoda	Nejistota měření
1	přítok				CHSK _{Cr}	SOP-CHSK _{Cr}	15%
2	odtok				BSK ₅	SOP-BSK ₅	20%
3	aktivovaný kal 1				NL _{suš.}	SOP-NL	15%
4	aktivovaný kal 2				NL _{žih.}	SOP-NL	15%
					RL _{žih.}	SOP-RL	20%
					N-NH ₄	SOP-N-NH ₄	13%
					N-NO ₃	SOP-N-NO ₃	10%
					N _{celk.}	SOP-N _{celk.}	17%
					P _{celk.}	SOP-losforečnany a P _{celk.}	13%
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.							



